

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

3.1	KOMUNIKACJA
8.23m2	PŁYTKI

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2. PIĘTRA
W ZAKRESIE OPRACOWANIA – 8,23m²

ZAKRES OPRACOWANIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

Zasilanie rozdzielń RWZ i RWO sprowadzić do piwnicy.
W piwnicy przewody układać nad stropem podwieszanym.
Wyłącznik dźwigu zlokalizowany w wiatrołapie 1.3.
Schemat zasilania zgodnie z rys. E-8.

Oznaczenia elementów jak na rysunku E-2

PRACOWNIA PROJEKTOWA archetyp
43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68

str. | nr rys. E-5

Nazwa i adres obiektu: ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O DŹWIG OSOBOWY, WIATROŁAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
Katowice, ul. Gliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obręb Dz. Śródmieście-Zatęże

Skala: 1:50

Inwestor: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. JADWIGI
UL. GLIWICKA 78, 40-854 KATOWICE

Format: A3

Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY | Branża: ELEKTRYCZNA

Projektowali imię i nazwisko:	specjal.	nr upr.	data	podpis
Projektant Generalny mgr inż. arch. Tomasz Göttel	archit.	13/98	07.2013	
mgr inż. Robert Biały	elektr.	801/01	07.2013	
sprawdzający mgr inż. Jerzy Cieślawski	elektr.	992/82	07.2013	

Temat rysunku:

RZUT 2 PIĘTRA