

Z uwagi na wydzieloną strefę pożarową winda w sytuacjach kryzysowych może wspomagać prowadzenie akcji ratowniczej w budynku.

Rozbudowa TZL:
OS63 - rozłącznik z bezpiecznikami NH000-gG50A i napędem przednim (ABB)
DEHNshield - zabezpieczenie przeciwprzep. klasy 1 - DSH TNS255 (941400)

Wyłącznik dźwigu:
KEM463Y/R - rozłącznik 63A w obudowie IP65 z pokrętłem żółto-czerwonym (KATKO)
zabudowany w wiatrołapie (część dobudowywana)

ZK - złącze kablowe
TZL - rozdzielnia licznikowa
TG - rozdzielnia główna budynku
T1-T9 - istniejące rozdzielnie
RPW - rozdzielnia piętrowa pionu windy
RWZ - rozdzialnia wstępna dźwigu
RWO - rozdzielnia oświetleniowa dźwigu

Rozdzielnię RWZ dostarcza producent dźwigu. Zasilanie RWZ wykonać kablem ognioodpornym, bezhalogenowym PH90/E90.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr 173458/B/2002 z 30.05.2005r.
Grupa taryfowa - G11.
Moc umowna - 40kW
Zabezpieczenia przedlicznikowe - 3 x gG63A

PRACOWNIA PROJEKTOWA archetyp 43–600 Jaworzno ul. Kopernika 68			str.	nr rys. E–8
Nazwa i adres obiektu: ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZEGO O DŹWIG OSOBOWY, WIATROŁAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE Katowice, ul. Gliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obręb Dz. Śródmieście–Załęże				Skala: -/-
Inwestor: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. JADWIGI UL. GLIWICKA 78, 40–854 KATOWICE				Format: A4
Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY		Branża: ELEKTRYCZNA		
Projektowali imię i nazwisko:	specjal.	nr upr.	data	podpis
Projektant Generalny mgr inż. arch. Tomasz Göttel	archit.	13/98	07.2013	
mgr inż. Robert Biały	elektr.	801/01	07.2013	
sprawdzający mgr inż. Jerzy Cieślawski	elektr.	992/82	07.2013	
Temat rysunku: SCHEMAT ZASILANIA				